



**DAC50S-10-440**


- ✦ Parafoudre BT de Type 2
- ✦ In : 20 kA
- ✦ I<sub>max</sub> : 50 kA
- ✦ Module débrochable par phase
- ✦ Télésignalisation d'état
- ✦ Certifié UL1449 ed.5
- ✦ Conforme NF EN 61643-11, IEC 61643-11



Caractéristiques Électriques		
Type de parafoudre	IEC	2
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	440 Vac
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5 sec. Sans déconnexion	UT	580 Vac tenue
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité	UT	770 Vac déconnexion
Courant résiduel	I <sub>pe</sub>	< 1 mA
Courant de fuite à la Terre	I <sub>f</sub>	Aucun
Courant de suite	I <sub>n</sub>	20 kA
Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20 µs	I <sub>max</sub>	50 kA
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs par pole	Up	2 kV
Niveau de protection @ In (8/20µs)	Up-5kA	1.5 kV
Tension résiduelle à 5 kA @ 5 kA (8/20µs)	I <sub>scrr</sub>	50 000 A
Courant de court-circuit admissible		
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		MOV
Configuration Parafoudre		Unipolaire
Raccordement au réseau		Par vis : 2.5-25 mm <sup>2</sup>
Format		Boîtier modulaire débrochable
Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Déconnexion du réseau AC
Indicateur de fin de vie		1 indicateur mécanique - Rouge/Vert
Module(s) de remplacement		MDAC50-440
Télésignalisation		Sortie sur contact inverseur
Câblage pour télésignalisation		1.5 mm <sup>2</sup> max.
Tension/Courant max. pour télésignalisation		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Dimensions		Voir schéma - 1TE (EN43880)
Déconnecteurs associés		
Déconnecteur thermique		Interne
Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant)		Type 'S' ou retardé
Fusible de déconnexion		50 A min. - 125 A max. - Fusible type gG
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5
Certification		ÖVE / UL
Code article		
821110421		